

Справ. №

Перв. примен.
ФИАШ.436234.605

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ФИАШ.436234.605 МЭ

A3

≈ 12 В
ВЫХОД АКБ1 АКБ2 НАЛИЧИЕ СЕТИ

| | |
|---|----------|
| 8 | +OUT |
| 7 | -OUT |
| 6 | EXT_AKB1 |
| 5 | GND |
| 4 | EXT_AKB2 |
| 3 | GND |
| 2 | ACON2 |
| 1 | ACON1 |

X13

~ 220 В
50 Гц
XP1

| | |
|---|----|
| 3 | L |
| 2 | PE |
| 1 | N |

A3 - источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 RACK
X13/1,2 - клеммы контактов реле "НАЛИЧИЕ СЕТИ"
X13/3,4 - клеммы подключения АКБ 2
X13/5,6 - клеммы подключения АКБ 1
X13/7,8 - клеммы подключения нагрузки
XP1 - клеммник подключения сети

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|--|--|----------------|--------|---------|
| | | | | | ФИАШ.436234.605 МЭ | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 RACK Электромонтажный чертёж | | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т. контр. | | | | | | | БАСТИОН | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |