

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от ветиляционных отверстий до соседних оъектов было не менее 100 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФИАШ.436234.567 ГЧ			
Разраб.					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д исп.2 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб 1:4
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.					БАСТИОН			
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3